

ポンプ制御盤用 異常警報装置

AS - 011

仕 様 書

- 1) 電 源 3相 200V / 220V 50 / 60Hz
許容電圧変動範囲 ±6% 1線欠相も可能
- 2) 周囲温度 -20 ~ +40
- 3) 機器構成及び
取付場所 本体制御部 1 屋内又は盤内
表示灯 1 屋内・外兼用
- 4) 主要制御回路 C-MOS・ICロジック回路
(型の場合、スノーコン受雪板は特殊型となります。)
- 5) 入力信号 無電圧警報接点信号 最大 3回路
項目 E L B
3 E (リレー)
予備
試験 (欠相表示兼用...ユーザー側では使用不可)
- 6) 出力 (信号) (1)表示灯.....専用ストロボ発光表示灯
(佐々木電機製 PSX-220 黄色) 1個
(2)ブザー.....専用ブザー
(松下電工製 EB1124+WP9131) 1個
(3)異常原因表示...本体表面にランプで表示
- 7) 消費電力 定常時..... 5W以下
警報発生時..... 7W以下
- 8) 外観及び材質

	本体制御部	表示灯部	ブザー部
材質	ポリカーボネイト	(グローブ)ポリカーボネイト (ベース) ABS	(本体)ポリカーボネイト (カバー) ABS
寸法	125(W) × 200(H) × 78(D)	82 (W) × 136(H)	(本体) 42 × 61 (カバー) 71 × 120 × 55
外観	アイボリーホワイト	(グローブ)黄色透明 (ベース)シルバーメタリック	(本体)黒色 (カバー)ベージュ色
重量	約2.5kg	約0.3kg	約0.2kg