

省エネ型降雪センサー



SHK-850シリーズ

降雪強度リレー信号出力

凍結信号出力回路付

取扱説明書


型番

外気温度検知型 凍結信号出力

SHK-851 (盤内組込型)

路面温度検知型 凍結信号出力

SHK-851-I (盤内組込型)



- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく最適にご使用いただきますようお願い申し上げます。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときお読みください。

注 意

- ・ 本製品の絶縁抵抗測定を行う場合は、必ず250V以下の絶縁抵抗計をご使用ください。
- ・ 制御盤等の絶縁抵抗測定を250V超えの定格測定電圧を印加して行う場合は、必ず本製品の電源スイッチをOFFにしてから測定してください。
- ・ 高温・高熱による故障や劣化防止のために、夏期には必ず本製品の電源をお切りください。

も く じ

はじめに	1
I 警告表示について	2
II 安全上の注意	3
III 各部の名称とはたらき	
1. 本体制御部	4～5
2. センサー部	6
IV 設置工事	
1. センサー部の取付場所	7
2. センサー部の取付方法	8
3. 本体制御部の取付方法	9
4. 凍結温度センサーの取付方法	10
5. 電気配線	10～11
V 動作の説明	
1. 自動運転	12
2. 凍結運転	13
3. 手動運転（時限式タイマー）	13
4. 手動運転（時限式タイマーなし）	13
5. 各種設定	14～15
6. 運転モード	15
VI 試験・点検	
1. 自動運転の試験	16
2. 凍結運転の試験	17
3. 手動運転の試験（時限式タイマー）	17
4. 手動運転の試験（時限式タイマーなし）	17
5. センサー部の試験	18
VII デジタル表示	
1. 運転時間（積算運転時間表示）	19
2. エラー表示	19
VIII 保守	20
IX 保証	21
X トラブル・対処方法	22
メモ	23～24
仕様書	25
アフターサービスについて	裏表紙

はじめに

この度は、省エネ型降雪センサー『 SHK-850シリーズ』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。


本製品は、消融雪システム用のセンサーとして開発したものです。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく最適にご使用いただきますようお願い申し上げます。

『 SHK-850シリーズ』には次のような特長があります。

- | | |
|-----------------------|--|
| I. 検 知 方 式 | 赤外線検知方式で降雪 flakes を直接検知し、強風雪でも確実に降雪を捉えます。更に温度センサーを組み合わせることで、雨や朝霜による誤動作はほとんどありません。（設置環境や気象条件によって霧で動作する場合があります） |
| II. 耐 候 性 | センサー部には耐候性プラスチックとステンレス鋼板を使用しており、防錆、耐候性に優れています。 |
| III. 降雪強度出力 | 降雪強度に応じて、弱・中・強のいずれかの信号を出力します。 |
| IV. 省 エ ネ 運 転 | 気温が高いときの降雪時には、当社独自の温度補正機能で運転時間を短縮させるので、節水・節電運転になります。 |
| V. 残雪処理時間 | 降り止んでから一定時間（1分～3時間任意設定可能）出力を保持します。 |
| VI. 凍結信号出力 | 気温低下時に、温度条件のみで出力することができるため、無散水融雪設備及びロードヒーター融雪設備等で、凍結防止運転が可能です。（ 散水融雪設備では使用しないでください ）設定範囲は-10℃～+10.0℃まで可能です。 |
| VII. 時 限 式 手 動 | 手動運転に時限式タイマーを内蔵。設定した時間後、出力が停止します。（時限式タイマーなしの手動運転も可能です） |
| VIII. 電 源 | 電源電圧はAC 100/200V兼用です。 |
| IX. 点 検 | 「試験」モードにより本体制御部の動作確認が容易にできます。 |
| X. 保 守 | 機械的可動部が無いため故障が少なく、夏期でも電源を切るだけで、センサー部を格納する必要はありません。 |

製品の構成（開梱後、ご確認ください）



I 警告表示について

ここに表示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される危害や損害の内容を「警告」，「注意」に区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示の説明

警告用語	意 味
 警 告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重症を負う危険な状態が生じることが想定される場合に使用します。
 注 意	取扱いを誤った場合に、使用者が軽症を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合に使用します。
注 記	特に注意を促したり、強調したい情報について使用します。

図記号の説明


	禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、記号の近くに絵や文章で指示します。
	強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、記号の近くに絵や文章で指示します。

Ⅱ 安全上の注意

 警告	・ ご使用になられる前に仕様書をご確認のうえ、取付け工事を行ってください。仕様から外れた範囲ではご使用にならないようにお願いいたします。ご使用になりますと故障やけがまたは、感電や漏電、火災などの原因になります。	
	・ 取付け前に外形図、カタログ等で質量及び形状を確認し安全に作業を行ってください。	
	・ 本製品を持った状態での取付け穴加工は危険です。絶対に行わないでください。	
	・ 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って正しく行ってください。誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。	
	・ 接地工事は必ず行ってください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。	
	・ 接地線は絶対に電源につながらないでください。	
	・ 感電防止のため、結線作業は融雪ポンプ制御盤等の電源を必ずOFF（開）にしたうえで、電気技術者が行ってください。	
	・ 長期間ご使用にならない場合は、電源を遮断してください。絶縁劣化すると感電や漏電、火災の原因となります。	
	・ 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理改造を行わないでください。感電、火災または異常動作してけがをすることがあります。	
	・ 点検前に必ず電源を切ってください。通電状態で出力停止をしている場合があります。	
 注意	・ 本製品は消融雪システムに使用される機器です。他の用途にはご使用にならないでください。	
	・ 本製品は非防爆構造ですので、防爆エリア内ではご使用しないでください。	
	・ 有資格者により施工監理を行ってください。感電、けが及び故障の恐れがあります。	
	・ 関連図書を良く理解してから据付、配線工事を行ってください。感電、故障の恐れがあります。	
	・ 本製品の取付けには、保守点検に便利な場所をお選びください。また強固に取付けてください。不安定な取付けは故障の恐れがあります。	
	・ 制御電源線（R, S），出力線または接続ケーブルは所定端子に必ず接続してください。間違って接続すると故障の原因となります。	
	・ 各々の接続端子がいずれもゆるんだり、外れたりしていないことをご確認ください。	
	・ 本製品に毛布や布などをかぶせたりしないでください。過熱して発火することがあります。	
	・ 電気技術者以外の人は、絶対に絶縁抵抗を測定しないでください。測定方法を誤ると、電子機器を破損させます。	
	・ 本製品の絶縁抵抗測定を行う場合は必ず250V以下の絶縁抵抗計をご使用ください。 ・ 制御盤等の絶縁抵抗測定を250V超えの定格測定電圧を印加して行う場合は、必ず本製品の電源スイッチをOFFにしてから測定してください。	

Ⅲ 各部の名称とはたらき

1. 本体制御部



【スイッチ】

- ① 電源スイッチ・・・電源を入れるときは「0 N」側に、電源を切るときは「OFF」側に倒してください。
0 N/OFFに合せて電源ランプが点灯、消灯します。
- ② 手動スイッチ・・・強制的に降雪信号を出力させます。手動運転中は手動ランプが点灯します。
時限式タイマーの有無を選択できます。(13頁3・4項をご参照ください)
- ③ ▲スイッチ・・・設定値を増加させるときに使用します。
(UP)
- ④ ▼スイッチ・・・設定値を減少させるときに使用します。
(DOWN)
- ⑤ ダイヤルスイッチ・・・動作試験モード・各種表示・各種設定を切替えます。

運 転 時 間	積算運転時間表示	(hr)
表 示	降雪カウント	雪片カウント数表示 (個/分)
示	気 温	外気温表示 (°C)
凍 結	凍結温度表示	(°C)
降雪強度切替	降雪強度切替設定	
降 雪 出 力	起動降雪・Eco4設定	(cm/hr)
設 温 度	雪判別温度設定	(°C)
測 定 間 隔	雪片測定間隔設定	(分)
定 残 雪 処 理	オフタイマー時間設定	(分)
凍 結 温 度	凍結運転の温度設定	(°C)
運 転 モ ー ド	通常/ecoモード設定	
試 験	動作試験モード	

- ⑥ 降雪テストスイッチ・・・動作試験モード時、1回押す毎に降雪カウント数が1ずつ加算されます。


【表示】

- a) 電源ランプ [緑] 電源スイッチを「0 N」にすると点灯します。
- b) 出力ランプ [赤] 降雪信号が出力すると点灯します。
- c) 凍結ランプ [赤] 凍結信号が出力すると点灯します。
- d) 降雪ランプ [赤] 設定値以上の降雪になると点灯します。
- e) 温度ランプ [赤] 外気温度が設定値以下になると点灯します。
- f) 弱ランプ [赤] 降雪強度「弱」信号出力時に点灯します。
中ランプ [赤] 降雪強度「中」信号出力時に点灯します。
強ランプ [赤] 降雪強度「強」信号出力時に点灯します。
- g) OFF [赤] 降雪強度切替「OFF」(「強」信号のみ出力)設定時に点灯します。
Eco1 (L) [赤] 降雪強度切替「Eco1」(弱0.4cm/h, 中0.7cm/h, 強1.0cm/h)設定時に点灯します。
Eco2 (M) [赤] 降雪強度切替「Eco2」(弱0.5cm/h, 中0.9cm/h, 強1.3cm/h)設定時に点灯します。
Eco3 (H) [赤] 降雪強度切替「Eco1」(弱0.6cm/h, 中1.1cm/h, 強1.6cm/h)設定時に点灯します。
Eco4 (任意) [赤] 降雪強度切替「Eco4」(任意)設定時に点灯します。
- h) 手動ランプ [赤] 手動運転時に点灯します。
- i) 降雪モニタランプ [赤] 雪片を検知したとき、または降雪テストスイッチを押したときに点灯します。
- j) デジタル表示 各種表示・各種設定値・エラーコード等を表示します。

【その他】

- 1) ヒューズ 電源ヒューズです。(2 A)
- 2) 端子台 電源線・出力線・接続ケーブル等を結線する端子台です。
(結線は11頁をご参照ください)
- 3) 製造番号/型番 製造番号と型番が記載してあります。
- 4) 凍結温度センサー接続コネクタ 凍結温度センサーを接続します。(SHK-85□-I の場合)

2. センサー部



- ① **投・受光検知部** 雪片を検知します。気温が $+5.0^{\circ}\text{C}$ 以下になると雪片の検知を開始し、
（ガラスヒーター内蔵） ガラス面にヒーターが入ります。
- ② **温度センサー** 外気温度を測定します。
- ③ **コネクタ** 専用の接続ケーブルを接続する防水コネクタです。
- ④ **固定用ボルト** センサー部を取付金具に固定するM6×20mmボルトです。M6×40mmボルト
も付属されていますので、8頁をご参照し取付けてください。


IV 設置工事

 警告	・ 取付け前に外形図、カタログ等で質量及び形状を確認し安全に作業を行ってください。	
	・ 本製品を持った状態での取付け穴加工は危険です。絶対に行わないでください。	
	・ 感電防止のため、結線作業は融雪ポンプ制御盤等の電源を必ずOFF（開）にしたうえで、電気技術者が行ってください。	
 注意	・ 有資格者により施工監理を行ってください。感電、けが及び故障の恐れがあります。	
	・ 関連図書を良く理解してから据付、配線工事を行ってください。感電、故障の恐れがあります。	
	・ 本製品の取付けには、保守点検に便利な場所をお選びください。また強固に取付けてください。不安定な取付けは故障の恐れがあります。	

注 記	・ 取付け後に不要となりました梱包材の処分は、専門業者へご依頼ください。
------------	--------------------------------------


1. センサー部の取付場所

- ① 屋外で降雪を確実に捉えられる所に取付けてください。
 - ② 取付けの高さは、降雪を確実に捉えるため『地上 2.5m～5m』の範囲で取付けてください。
（地上に近いほど降雪の捕捉は良くなります）
 - ③ 正常な降雪を検知できない所（例えば樹、屋根のひさし、電線等の下）は避けてください。
 - ④ 投・受光検知部の**前方 3.5m以内**に、**信号光を反射させる物や壁が無い場所**に取付けてください。
（窓ガラスや反射の大きい外壁等に投・受光検知部を向けた場合、太陽光の反射により、3.5m以上距離があっても信号光が反射し、**エラー**が発生する場合があります）
 - ⑤ 吹雪のときなど、投・受光部正面に雪が吹きつける所（特に北西向き）は避けてください。
- ※ 取付けの際は、電線その他周囲の危険物にご注意ください。




2. センサー部の取付方法

- ① 専用取付金具BRB-S3・自在バンド等（別販）を使用して取付けてください。




- ② センサー部を専用取付金具BRB-S3に取付する際は、下記どちらかの方法で取付けてください。


- a. センサー部に取付けてあるM6×20mmボルトを溶接ナットから外れない程度に緩め、センサー部をBRB-S3に奥まで差し込み、ボルトをドライバー等で締め込んでBRB-S3に固定する。
（BRB-S3の取付穴を避けて取付ける）



- b. センサー部に取付けてあるM6×20mmボルトを取り外し、M6×40mmボルトをセンサー部の取付穴とBRB-S3の取付穴を合わせて差し込み、BRB-S3の取付穴を貫通させ、ドライバー等で溶接ナットに締め込んで固定する。




右図を参考にセンサー部の向きを決め、取付けてください。
また、センサー部の向きを変更する際は、接続ケーブルを外した状態で行ってください。
接続したままの状態ですと接続ケーブルがねじれ、断線する恐れがありますのでご注意ください。



3. 本体制御部の取付方法

制御盤内の取り付け

- ① 下記寸法に合わせて取付け穴を開けて取付けてください。※
- ② サージ等の障害波の影響を避けるために、消融雪制御盤の主マグネットスイッチとはできるだけ離れた位置に配置するか、遮蔽板を設けてください。



※ 旧型スノーコンと取り替える場合は、専用取付金具 HK-1 を使用することで取付け穴を開けることなく取付けることができます。

4. 凍結温度センサーの取付方法（SHK-85□-I 路面検知型のみ）

凍結温度センサーは破損しないように埋設してください。埋設の場所、深さにつきましては、融雪設備により異なります。設置する融雪設備に適した場所を選定してください。

※ 凍結温度センサーは、標準で5mのケーブルが付属してあります。

ケーブルを延長される場合は当社純正品をご使用ください。（5m単位、最大50m）

※ ケーブルは保護管内に通線してください。

5. 電気配線

 警告	・配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って正しく行ってください。誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。	
	・接地工事は必ず行ってください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。	
	・接地線は絶対に電源につながらないでください。	
	・感電防止のため、結線作業は融雪ポンプ制御盤等の電源を必ずOFF（開）にしたうえで、電気技術者が行ってください。	
 注意	・制御電源線（R, S），出力線または接続ケーブルは所定端子に必ず接続してください。間違えて接続すると故障の原因となります。	
	・各々の接続端子がいずれもゆるんだり、外れたりしていないことをご確認ください。	
	・本製品の絶縁抵抗測定を行う場合は必ず250V以下の絶縁抵抗計をご使用ください。	
	・制御盤等の絶縁抵抗測定を250V超えの定格測定電圧を印加して行う場合は、必ず本製品の電源スイッチをOFFにしてから測定してください。	

（1）各部間との配線

各部間の配線と、ケーブル所要芯数及び最大延長は次の通りです。

	所要芯数	太さ・他	最大延長
〈本体制御部〉－〈消融雪制御盤〉	7	0.75 [□] 以上（注1）	特に制限なし
〈本体制御部〉－〈センサー部〉	7（シールドシース含）	専用ケーブル（注2）	50m（注3）

（注1）電圧降下表により選定のこと。

（注2）途中にフィルターを取り付ける等の加工を行わないこと。

（注3）必ず当社専用延長ケーブルを使用し、本体制御部側でシールドシースを接地すること。

※各ケーブルは外にむき出しにせず、保護管内に通線してください。


接続ケーブルを延長される場合の注意事項

- ・接続ケーブルを延長する場合は必ず『**専用延長ケーブル**』をご使用ください。途中でジョイント接続されますと、ノイズ等の影響を受け、誤動作の原因となります。
- ・『**専用延長ケーブル**』は、5m単位、最大50mまで延長が可能です。
- ・結線の際には、本体制御部側でシールドシースを接地してください。

（２）端子台及びセンサー部との結線

電源電圧をご確認のうえ、下図の通り結線してください。

※降雪信号、凍結信号、弱中強信号は無電圧 1 a 接点出力です。



結線の注意事項

- ・ 消融雪システムの配線には、漏電ブレーカー（ELB）の設置が義務づけられています。
- ・ 本製品の電源は、必ずELBの2次側から結線してください。
- ・ 降雪信号、凍結信号の接点許容電流は、AC200V 2A です。それより大きい負荷を接続する場合は、必ず電磁接触器等をご使用ください。
- ・ 凍結信号を散水道路融雪設備に使用した場合、散水した水が流末で凍結し、交通事故を引き起こす恐れがありますので、ご使用にならないでください。

（３）凍結温度センサーの接続

凍結温度センサーは、凍結温度センサー接続コネクタに接続してください。

凍結温度センサー接続コネクタにつきましては、4～5頁をご参照ください。

凍結温度センサーを延長される場合の注意事項

- ・ 凍結温度センサーは途中でジョイント接続されますと、ノイズ等の影響を受け、誤動作の原因となりますので、『専用延長凍結温度センサー』をご使用ください。
- ・ 『専用延長凍結温度センサー』は、5m単位、最大50mまで延長が可能です。

V 動作の説明

本製品は、設定した測定間隔（1～15分）間の雪片数をカウントし、その雪片信号と外気温の2つの要素で降雪を判断し、降雪信号を出力させます。

降雪強度切替（Eco1～Eco4）設定時は、降雪強度を「弱」「中」「強」の3段階で求め、「弱」以上で降雪信号を出力します。「弱」「中」「強」信号は、測定間隔間での降雪強度に応じていずれかが出力します。降雪強度切替がOFFの場合は「強」信号のみの出力となります。

1. 自動運転

【起動】

- ① 気温が約+5.0℃以下になると雪片を検知を開始し、センサー部にヒーターが入ります。
 - ② 気温が雪判別温度設定値以下になると、**温度ランプ**が点灯します。
 - ③ 雪片を検知し、測定間隔間の降雪が降雪強度「弱」設定値以上になると、**降雪ランプ**が点灯します。
 - ④ **降雪ランプ**と**温度ランプ**の両方が点灯すると、1分以内に**出力ランプ**が点灯し、降雪信号が出力します。同時に**中ランプ**が点灯し、「中」信号が出力します。
 - ⑤ 1分後、**強ランプ**が点灯し、「強」信号が出力します。同時に**中ランプ**は消灯し、「中」信号が停止します。
 - ⑥ 2分後、「弱」「中」「強」信号は、測定間隔間の降雪強度に応じて出力します。
- ※ 0度以下での降雪出力は、霧による誤動作防止の為、1分毎に100カウント程度必要です。

【停止】

- ⑦ 測定間隔間の降雪カウント数が降雪強度「弱」設定値以下になると、次の測定間隔に移行したと同時に**降雪ランプ**が消灯します。
- ⑧ 気温が雪判別温度設定値以上になると**温度ランプ**が消灯します。
- ⑨ 次の測定間隔に移行する時に、**降雪ランプ**と**温度ランプ**の両方またはどちらか一方が消灯すると、ここからオフタイマー（残雪処理）時間分だけ降雪出力を保持します。
同時に出力している「弱」「中」「強」のいずれかの信号もそのまま保持します。
（点灯している**弱・中・強ランプ**もそのまま保持）
- ⑩ 降雪がそのまま無いと、オフタイマー時間経過後**出力ランプ**が消灯し、降雪信号が停止します。
同時に点灯している**弱・中・強ランプ**が消灯し、「弱」・「中」・「強」信号は停止します。

2. 凍結運転

温度条件のみで凍結信号が出力します。

初期設定では凍結運転は**OFF**になっています。

凍結運転をご使用の場合は、凍結温度の設定をお願いします。（14ページをご参照ください）

【起動】

- ① 温度センサー又は、凍結温度センサーの検知温度が凍結運転の温度設定値以下になると、**凍結ランプ**が点灯し、凍結信号が出力します。

【停止】

- ② 温度センサー又は、凍結温度センサーの検知温度が凍結運転の温度設定値プラス0.6℃（ヒステリシス）以上になると、**凍結ランプ**が消灯し、同時に凍結信号が停止します。

凍結運転を散水道路融雪設備に使用した場合、散水した水が流末で凍結し、交通事故を引き起こす恐れがありますので、ご使用にならないでください。

3. 手動運転（時限式タイマー）

【起動】

- ① **手動スイッチ**を押すと、**手動ランプ**と**出カランプ**が点灯し、同時に降雪信号が出力してデジタル表示は **030**（30分）を表示します。
- ② 運転時間は、**030**（30分）から最長 **800**（8時間）まで1時間以降1時間単位で設定できます。運転時間の設定は、**▲スイッチ**を押すと延長し、**▼スイッチ**を押すと短縮します。

【停止】

- ③ 設定した運転時間は1分毎にカウントダウンし、デジタル表示が **000** になると**手動ランプ**と**出カランプ**が消灯し、同時に降雪信号が停止して自動運転へ戻ります。

※ 手動運転中に**手動スイッチ**を押すと、**手動ランプ**と**出カランプ**が消灯し、同時に降雪信号が停止して自動運転へ戻ります。

4. 手動運転（時限式タイマーなし）

【起動】

- ① **手動スイッチ**を押したまま5秒経過すると**手動ランプ**と**出カランプ**が点灯し、同時に降雪信号が出力します。この時デジタル表示は **out** を表示します。

【停止】

- ② **手動スイッチ**を押すと**手動ランプ**と**出カランプ**が消灯し、同時に降雪信号が停止して自動運転へ戻ります。

時限式タイマーなしの手動運転中に停電があったり、電源を切った場合、次に電源が復帰した際は手動運転が継続となります。

時限式タイマーなしの手動運転を停止させる場合は、**手動スイッチ**を押して停止させてください。

5. 各種設定

出荷時に初期設定をしていますので、取付け後は特に設定する必要がなくそのままご使用いただけます。

(1) 設定項目

本製品は、下記項目の設定を変更することができます。


名 称	初期設定値	動作説明	設定範囲
降雪強度切替	Eco2	弱中強信号出力の強度レベルを設定します。 15分（3）降雪強度切替設定をご参照ください。	OFF Eco1~Eco4
降雪出力 (cm/h)	0.5	降雪強度切替OFF, Eco4時での起動降雪を設定します。 設定値減少で起動が早く、増加で起動が遅くなります。	0.1~3.0
温 度 (℃)	2.5	外気温度が設定値以下になると温度ランプが 点灯します。	0.0~5.0
測定間隔 (分)	3	雪片を測定する間隔です。	1~15
残雪処理 (分, 時間)	3	降雪が止んだ後、残雪処理をするために 運転する時間です。	1~30 (分) 100~300 (時間)
凍結温度 (℃)	OFF	凍結温度が設定値以下になると凍結ランプが 点灯し、凍結信号が出力します。	-10~100 on: 常時出力 OFF: 不動作
運転モード	on	ON状態で温度補正機能が働きます。	on/OFF

※ 降雪強度切替設定が、Eco1, Eco2, Eco3のいずれかに設定されている場合、ダイヤルスイッチを降雪出力に合わせたとき、デジタル表示は - - を表示します。

※ 残雪処理設定は、1~30 (分)は1分間隔で、30 (分)~300 (時間)は30分間隔での設定になります。

(2) 各種設定の変更方法

- ① **ダイヤルスイッチ**を設定変更したい項目に合わせてください。
- ② **▲スイッチ**を押すと設定値が増加し、
▼スイッチを押すと設定値が減少します。
- ③ 設定値の変更が終わったら、次に設定変更したい項目に
ダイヤルスイッチを合わせ、②の方法で設定変更してください。
- ④ 設定変更が全て終了したら、常時表示したい項目（運転時間等）に
ダイヤルスイッチを合わせてください。



※ 変更した設定値は内蔵メモリーに書き込まれるため、電源が切れた場合でも保持します。


(3) 降雪強度切替設定

降雪強度切替設定は、下記の5つから選択できます。実情に合わせてご選定ください。

「OFF」, 「Eco4」は、任意で設定変更が可能になります。(初期設定は「Eco2」です)

「OFF」	強信号のみ出力 (初期設定値 0.5cm/h)
「Eco1 (L)」	弱(起動) = 0.4 中 = 0.7 強 = 1.0 cm/h (設定値固定)
「Eco2 (M)」	弱(起動) = 0.5 中 = 0.9 強 = 1.3 cm/h (設定値固定)
「Eco3 (H)」	弱(起動) = 0.6 中 = 1.1 強 = 1.6 cm/h (設定値固定)
「Eco4 (任意)」	弱(起動) = 0.6 中 = 1.3 強 = 1.9 cm/h (任意設定値に設定可能)

現在の設定値を、モニタランプで表示します。



(4) Eco4 (任意) 設定変更方法

- ① **ダイヤルスイッチ**を**降雪強度切替**に合わせてください。
- ② **▼スイッチ**を押して「Eco4」に設定してください。
- ③ **ダイヤルスイッチ**を**降雪出力**に合わせると、デジタル表示に **5t1** が2秒表示した後「弱」設定値 **06** が表示しますので、**▲/▼スイッチ**で設定を変更してください。
- ④ 1回**手動スイッチ**を押すと、デジタル表示に **5t2** が2秒表示した後に「中」設定値 **13** が表示しますので、**▲/▼スイッチ**で設定を変更してください。
- ⑤ もう1回**手動スイッチ**を押すと、デジタル表示に **5t3** が2秒表示した後に「強」設定値 **19** が表示しますので、**▲/▼スイッチ**で設定を変更してください。
- ⑥ 設定の変更が終了したら、**ダイヤルスイッチ**は常時表示したい項目(運転時間等)に合わせてください。

※ 上記最後に⑥の作業を行わなかった場合、60秒経過後にデジタル表示は **End** を表示し、自動的に自動運転に戻ります。この時手動スイッチを押すと、手動運転します。

6. 運転モード

運転モード **OFF** (出荷時初期設定)

気温が高いときの降雪時には、当社独自の補正機能で運転時間を短縮させます。

従って **OFF** 時に比べて、より節水・節電運転が可能となります。

運転モード **OFF**

気温が高いときの降雪時でも補正機能なしで運転しますので、積雪にならないような少量の降雪時でも運転させたい場合には選択してください。


VI 試験・点検

※ 本体制御部とセンサー部の結線を確認した後、次の試験を行ってください。

1. 自動運転の試験

① 本体制御部の電源スイッチを「ON」にしてください。

② ダイヤルスイッチを試験に合わせてください。



③ デジタル表示が **EE5** を表示した後、

- → **--** → **---** の順で表示し、**EE5** に戻ります。


④ 次に、降雪テストスイッチを1回押してください。

(デジタル表示は **1** を表示)

同時に温度ランプが点灯します。

⑤ 更に、降雪テストスイッチを9回押すと(デジタル表示は **10** を表示)

降雪ランプが点灯します。



⑥ その2秒後に出力ランプと弱ランプが点灯し、同時に降雪信号が出力します。

⑦ 更に、降雪テストスイッチを10回押すと(デジタル表示は **20** を表示)

中ランプが点灯し、弱ランプが消灯します。

⑧ 更に、降雪テストスイッチを10回押すと(デジタル表示は **30** を表示)

強ランプが点灯し、中ランプが消灯します。

⑨ 降雪信号が出力してから30秒後に出力ランプ、降雪ランプ、温度ランプ、強ランプが消灯し、同時に降雪信号が停止します。

デジタル表示は積算運転時間表示に切り替わり、自動運転へ戻ります。

※ 試験運転では、弱ランプまたは中ランプが点灯中でも間欠運転は行いません。

2. 凍結運転の試験

(SHK-85□-I 路面温度検知型)は、凍結温度センサーを直接触れることが可能な場合のみ有効]

- ① **ダイヤルスイッチ**を**凍結温度**に合わせ、凍結運転の温度設定値を **00** (0.0℃) にしてください。
- ② **ダイヤルスイッチ**を**凍結**に合わせてください。
- ③ 温度センサー、または凍結温度センサーを雪で覆うか、急冷スプレーをかけてください。
- ④ デジタル表示が **00** (0.0℃) 以下になると**凍結ランプ**が点灯し、同時に凍結信号が出力します。
- ⑤ 温度センサー、または凍結温度センサーを雪で覆った場合は雪を取り除いてください。
- ⑥ 温度センサー、または凍結温度センサーを手で触って暖めてください。
- ⑦ デジタル表示が **06** (0.6℃) 以上になると**凍結ランプ**が消灯し、同時に凍結信号が停止します。

※ 温度センサーを雪で覆って試験をする場合、外気温が高いときは温度が下がりきらず、0.0℃以下に下がるまで時間がかかったり、0.0℃以下に下がらない場合があります。
その場合は、凍結温度の設定値を高くして試験を行なってください。

※ 凍結温度センサーが埋設されている等、直接触れることが不可能な場合は、上記試験はできません。

3. 手動運転の試験（時限式タイマー）

- ① **手動スイッチ**を1回押してください。**手動ランプ**と**出カランプ**が点灯し、同時に降雪信号が出力してデジタル表示は **030** (30分) を表示します。
- ② 1分経過すると、デジタル表示は **029** (29分) を表示します。
デジタル表示は1分毎にカウントダウンします。
- ③ デジタル表示が **000** になると、**手動ランプ**と**出カランプ**が消灯し、同時に降雪信号が停止して自動運転へ戻ります。
デジタル表示が **000** になる前に**手動スイッチ**を1回押すと、**手動ランプ**と**出カランプ**が消灯し、同時に降雪信号が停止して自動運転へ戻ります。


4. 手動運転の試験（時限式タイマーなし）

- ① **手動スイッチ**を5秒間押してください。**手動ランプ**と**出カランプ**が点灯し、同時に降雪信号が出力して、デジタル表示は **out** を表示します。
- ② デジタル表示が **out** を表示中に**手動スイッチ**を1回押すと、**手動ランプ**と**出カランプ**が消灯し、同時に降雪信号が停止して自動運転へ戻ります。


5. センサー部の試験

センサー部の投・受光検知部及び温度センサーの試験を行います。


- ① **ダイヤルスイッチを気温**に合わせてください。
デジタル表示は外気温度を表示します。



- ② 温度センサーを雪で覆うか、
急冷スプレーをかけてください。



雪で覆う




急冷スプレーをかける


- ③ 本体制御部のデジタル表示が **5.0**（+5.0℃）以下を表示していることを確認してください。

※ 検知温度が-25℃以下になると、デジタル表示は **E r 2** を表示し、温度ランプが点滅しますので、
検知温度が下がりすぎないようにご注意ください。

- ④ **ダイヤルスイッチを降雪カウント**に合わせてください。



- ⑤ センサー部の投・受光検知部の前で指を左右に振ると、
本体制御部のデジタル表示の数値が増えます。




※ 温度センサーを雪で覆って試験をする場合、外気温度が高いときは温度が下がりにくく、
+5.0℃以下に下がるまで時間がかかったり、+5.0℃以下に下らない場合があります。

雪や急冷スプレーがなく気温が+5.1℃以上の場合でも、センサー部の投・受光検知部の前で指を左右に振ると、本体制御部の降雪モニタランプが点灯します。

また、下表を参考に線間の抵抗値を測定することで、温度センサーの状態を確認することができます。
本体制御部の電源を「OFF」し、端子台に接続してある接続ケーブルを外してから行ってください。

端子台	線 色	接続回路	標準抵抗値	使用機器
緑・赤	緑-赤 間	温度センサー	0℃ … 約6.3kΩ 10℃ … 約4kΩ 25℃ … 約2.5kΩ	テスター



VII デジタル表示

(1) ダイヤルスイッチを切り替えることで、モニタ表示・設定表示・試験動作モードに切り替わります。

※試験動作モード終了後は積算運転時間を表示します。

(2) 運転中に異常が発生しますと、エラーコード表示及び各表示ランプが点滅します。 2. エラー表示参照

1. 運転時間（積算運転時間表示）

運転時間（積算運転時間表示）は、**出カランプ**、**凍結ランプ**のいずれかが点灯しているときに加算されます。
表示単位は時間（hr）です。

999時間まで表示することができ、999時間を過ぎると自動的に0時間に戻ります。

【積算運転時間のリセット手順】

- ① **ダイヤルスイッチ**を**運転時間**に合わせてください。
- ② **▼スイッチ**を5秒間押してください。
- ③ デジタル表示が **ErErEr** を表示したら、**▼スイッチ**を離してください。
- ④ デジタル表示は **000**（時間）を表示します。

2. エラー表示

本製品は、投・受光検知部、温度センサー、凍結温度センサーに異常がみられたときは、デジタル表示に下記のエラーコードを表示し、該当する各表示ランプが点滅します。

デジタル表示エラーコード	表示ランプ点滅	原因
Er 1		投・受光検知部が10秒以上検知したままの状態
Er 2 Er 3		温度センサー異常、または温度回路不良
Er 4 Er 5	—	凍結温度センサー異常、または凍結回路不良

※ Er4、Er5 は路面温度検知型のみ

エラー表示が出た場合は、**トラブル・対処方法（22頁）**をご参照ください。

※ **Er 1** が発生した場合は、降雪々片を検知することができません。

降雪信号は停止となります。

※ **Er 2** もしくは **Er 3** が発生中は、外気温に関係なく温度ランプ点灯と同条件になります。

降雪ランプが点灯すると降雪信号、および降雪状況に応じた弱中強信号が出力します。

降雪ランプが消灯すると残雪処理時間経過後、降雪信号、および弱中強信号が停止します。

※ **Er 4** もしくは **Er 5** が発生した場合、凍結信号は停止となります。

Ⅷ 保守

1. 日常の運転

(1) 日常の運転状態（下記項目）に異常がないか確認してください。

平常と極端に異なる場合は、故障の前兆です。早めに処置することが大切です。

そのため、運転日誌をつけることをお勧めします。

- ① 周囲温度が仕様範囲に入っているか。
- ② 電源電圧値が仕様範囲に入っているか。
- ③ 表示ランプやデジタル表示が正常に表示するか。
- ④ ヒューズの溶断はないか。
- ⑤ 異常振動、異常音がないか。
- ⑥ 電気配線が変色していないか。また、異臭がしないか。

(2) 定期的に応記項目について点検し、補修又は点検・清掃を行なってください。

- ① 電気配線の端子ビスなど異常がないか
- ② センサー部の投・受光面が汚れていないか。（汚れている場合は柔らかい布等で拭いてください）

(3) 絶縁抵抗の測定

 注意	・電気技術者以外の人、絶対に絶縁抵抗を測定しないでください。 測定方法を誤ると、電子機器を破損させます。	
	・本製品の絶縁抵抗測定を行う場合は必ず250V以下の絶縁抵抗計をご使用ください。 ・制御盤等の絶縁抵抗測定を250V超えの定格測定電圧を印加して行う場合は、必ず本製品の電源スイッチをOFFにしてから測定してください。	

- ① 測定は対地間だけとしてください。
- ② 相間絶縁測定は、本体制御部（電子回路）を破損させますので絶対行わないでください。
- ③ 測定には250V以下の絶縁抵抗計をご使用してください。（250Vを超えた電圧は絶対に印加しないでください。250Vを超えた電圧で測定する場合は、必ず本製品の電源スイッチをOFFにしてから測定してください）

2. 長期間の運転停止

 警告	・長期間ご使用にならない場合は、電源を遮断してください。 絶縁劣化すると感電や漏電、火災の原因となります。	
---	--	---

3. メンテナンス

 警告	・修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理改造を行わないでください。 感電、火災または異常動作してけがをすることがあります。	
---	---	---

4. 保管

取付け前及び取外して保管する場合は、下記の通りにしてください。

- (1) ダンボールなどに収め、表示部やスイッチ類が破損しないようにしてください。
- (2) センサー部の投・受光面が傷つかないようにしてください。
- (3) 仕様書に示す周囲温度、雰囲気、湿気のない場所に保管してください。
- (4) 床に直接置かないでください。

IX 保証

当社は、本製品について次の保証をいたします。ただし当該保証は日本国内で使用される場合に限りです。

1. 本製品の保証期間は、納入日から1年間といたします。
2. 保証期間中、正常なご使用にもかかわらず当社の設計・工作等の不備により故障・破損が発生した場合は、故障・破損箇所を無償修理いたします。この場合、当社は修理部品代および修理のための技術員派遣費用を負担いたしますが、その他の費用は免除させていただきます。
3. ただし、以下のいずれかに該当する場合は故障・破損の修理は有償とさせていただきます。
 - (1) 保証期間経過後の故障・破損
 - (2) 正常でないご使用または保存により生じた故障・破損
 - (3) 火災・天災・地変等の災害および不可抗力による故障・破損
 - (4) 当社指定品以外の部品をご使用の場合の故障・破損
 - (5) 当社及び当社指定店以外の修理・改造による故障・破損
4. 保証についての当社の責任は上記の無償修理に限られるものとし、その他の費用の負担、損害についての責任は免除させていただきます。
5. 補修用部品の保有期間は製造中止後7年間です。

X トラブル・対処方法

 警告	・修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理改造を行わないでください。 感電、火災または異常動作してけがをすることがあります。	
	・点検前に必ず電源を切ってください。通電状態で出力停止をしている場合があります。	

お問い合わせや修理をご依頼される前に、ご確認ください。

症 状	お調べいただきたいこと
電源スイッチを「0 N」にしても電源ランプが点灯しない。	○配線・結線は正しく接続されていますか？ ○ポンプ制御盤のELBや3Eリレーなどの保護装置が働いていませんか？ ○本体制御部内にあるヒューズが切れていませんか？
雪が降っているのに降雪信号が出ない。 (消融雪システムが動作しない)	○積雪にならないような気温が高めの降雪時には運転しない場合があります。(15℃-6. 運転モードをご参照ください) ○ポンプ制御盤の運転切替スイッチが停止になっていませんか？ ○ポンプ制御盤のフロートレススイッチや3Eリレーなどの保護装置が働いていませんか？ ○出力ランプ・降雪ランプ・温度ランプは点灯していますか？ ○16～18℃「VI 試験・点検」をもう一度実施してみてください。 ○デジタル表示が Er 1 を表示していませんか？ ※0度以下での降雪出力は、霧による誤動作防止の為、初期設定で1分毎に100カウント程度必要です。
雪が降っていないのに降雪信号が出ている。 (消融雪システムが動作している)	○手動運転になっていませんか？ ○ポンプ制御盤の運転切替スイッチが手動になっていませんか？ ○凍結ランプが点灯（凍結信号が出力）していませんか？ ○設置環境や気象条件によって霧で動作する場合があります。
デジタル表示が Er 1 を表示している。	○センサー部の投・受光検知部の前方3.5m以内に、壁や障害物等はありませんか？ ○センサー部の投・受光検知部に雪が付着していませんか？
デジタル表示が Er 2 または Er 3 を表示している。	○接続ケーブルは各色とも誤りなく、本体制御部端子台の所定端子に結線されていますか？(11℃- (2) をご参照ください) ○接続ケーブルのシールドシースは本体制御部側で接地していますか？ ○センサー部と接続ケーブルのコネクタは、確実に接続されていますか？ ○接続ケーブルをジョイントしていませんか？
デジタル表示が Er 4 または Er 5 を表示している。	○凍結温度センサーは凍結温度センサー接続コネクタに接続されていますか？(4, 5℃-または11℃- (3) をご参照ください) ○凍結温度センサーのケーブルをジョイントしていませんか？

外気温度が+5.1℃以上のときは、降雪の雪片を検知しません。ご注意ください。

※上記方法でも症状が改善しないときは、恐れ入りますが、サービス代行店・販売店までご連絡ください。

× 毛

× 毛

仕 様 書

- 1) 電 源 電圧 AC100/200V (兼用)
周波数 50/60Hz (兼用)
- 2) 動作温度 a) センサー部 . . . -20 ~ +40℃
b) 本体制御部 . . . 0 ~ +40℃
- 3) 取付場所 a) センサー部 . . . 屋外
b) 本体制御部 . . . 制御盤内
- 4) 検知方式 a) 構 造 光反射式
b) 特 性 雪片+気温
- 5) 主要制御回路 16ビットCPUによるマイコン制御 (フラッシュ・メモリー搭載)
- 6) 入力信号 a) 降雪検知 降雪タ片からの反射光を検出 (カウント式)
検知距離 物体検知距離 約350cm
雪片検知距離 約80cm (環境条件による)
b) 温度検知 サーミスタによる温度低下検出 測定範囲 -25~+40℃
- 7) 出力信号 a) 降雪信号 無電圧接点信号1 a接点 (接点許容電流 AC200V 2A)
b) 凍結信号 無電圧接点信号1 a接点 (接点許容電流 AC200V 2A)
c) 弱中強信号 無電圧接点信号1 a接点 (接点許容電流 AC200V 2A) × 3
- 8) 表 示 「電源」・「出力」・「凍結」・「降雪」・「温度」・「手動」・「降雪モニタ」・「3桁デジタル表示」
「弱」・「中」・「強」・「降雪強度切替設定」
- 9) スイッチ 「電源」・「▲」・「▼」・「手動」・「降雪テスト」・「ダイヤルスイッチ」
- 10) 消費電力 a) 外気温度=+5.1℃以上の時 . . . 最大 3W
b) 外気温度=+5.0℃以下の時 . . . 最大 7W
- 11) 外観及材質

項目	センサー部		本体制御部
型番	F-3D		SHK-851S SHK-851S-I
材質	ケース	AES樹脂	アルミ
	金 具	SUS430 SUS304	
外観	ケース	ライトベージュ 近似マンセル5Y7/1	マットブラック 近似マンセルN1.5
	金 具	ライトベージュ 近似マンセル5Y7/1	
重量	0.9 kg		1.0 kg
寸法	高さ×横×奥行 180×110×210mm		高さ×横×奥行 230×200×80mm

- 12) 標準品内訳 ① 本体制御部 × 1
② センサー部 × 1
③ センサー部取付ボルト1 M6×20mm × 1 (センサー部取付済)
④ センサー部取付ボルト2 M6×40mm × 1
⑤ 上記間接続ケーブル 6°×0.5[□]×5mシールド付 (屋外用コネクタ ー 圧着端子) × 1
⑥ ヒューズ (予備) × 2
⑦ 取扱説明書 (本書) × 1
⑧ 凍結温度センサー 2°×0.75[□]×5mシールド付 × 1 (SHK-851-I のみ)

13) 専用取付金具 (別売品)

センサー部取付金具: BRB-S3

本体制御部取付金具: HK-1 (制御盤内、旧型スノーコン取替の場合無償提供)

アフターサービスについて

本製品は出荷時に入念な品質検査を行っておりますが、万一異常があった場合には今一度、下記の事項を調査していただくようお願い申し上げます。

- * 電源スイッチがOFFになっていませんか？
- * 消融雪制御盤の運転切替スイッチが手動、または停止になっていませんか？
- * 制御盤のELBやフロートレススイッチ、3Eリレーなどの保護装置が働いていませんか？
- * センサー部の取付位置に問題はありませんか？
- * 配線・結線は正しく接続されていますか？
- * X トラブル・対処方法（22頁）は確認していただきましたでしょうか？

※ 上記の事項がいずれも正常で、なお異常のあるときは下記事項をご確認いただき、サービス代行店または販売店までご連絡くださいますようお願い致します。

ご連絡していただきたい内容

1. お客様のお名前・ご住所・お電話（FAX）番号
2. 本製品の製造番号・型番 …… 本体制御部右上に記載してあります
3. 購入先と購入年月日
4. 不具合時の動作状況
5. 不具合時の本体制御部の表示ランプ、デジタル表示等

ご注意

次の場合、当社では責任を負いかねますので予めご了承ください。

- 使用上の誤り及び不当な修理や分解、改造による故障及び損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

省エネ型降雪センサー



SHK-850シリーズ

取扱説明書（Ver4.0.0）

降雪強度リレー信号出力（凍結信号回路出力付）

A4版発行

発行



新潟電機株式会社

〒940-1101 新潟県長岡市沢田1丁目3535-41

NIIGATA ELECTRIC CO., LTD.